

ZAKŁAD POPRAWCZY

11-010 BARCZEWO
ul. Wojska Polskiego 2
tel. 89 514 84 61, fax 89 514 94 32
NIP 739-16-76-230 REG. 000323648

Barczewo dn.26.09.2019r.

Zakład Poprawczy w Barczewie zaprasza do złożenia oferty na modernizację automatyki w tutejszej placówce.

Ogólna specyfikacja kotłowni:

- kotły PAROMAT SIMPLEX firmy VIESSMANN 225 Kw- 2 szt.
- aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej GX firmy GAZEX (detektor gazu, moduł alarmowy, sygnalizacja akustyczno-optyczna, głowica samozamykająca)
- instalacja hydrauliczna (dwa obwody grzewcze mieszaczowe, jeden obwód CWU zasobnikowy z cyrkulacją)
- stały zbiornik ciśnieniowy REFLEX WINKEL MANN GmbH
- zasobnik C.W.U pionowy(zbiornik podgrzewający wodę do kąpieli)

Zakres usługi:

Do wysterowania taką instalacją niezbędne są następujące elementy i usługi:

1. PCD3.M3160 – Sterownik.
2. PCD3.C110 - kaseta na moduły rozszerzeń.
3. PCD3.K010 - łączówka do kasety.
4. PCD3.E110 - Moduł 8 wejść cyfrowych.
5. PCD3.E165 - Moduł 16 wejść cyfrowych.
6. PCD3.A465 - Moduł 16 wyjść cyfrowych.
7. PCD3.W220 - Moduł 8 wejść termistorowych.
8. PCD3.W525 - Moduł 4 wejść analogowych + 2 wyjścia analogowe.
9. Usługa programowania sterownika.
10. Czujniki temperatury PT1000.
11. Styczniki do załączania pomp, siłowników, palników itp.

12. Zasilacz stabilizowany 24 VDC min. 2A.
13. Zabezpieczenie obwodu 24VDC sterownika.
14. Usługa montażu i podłączenia ww. elementów.
15. Usługa podłączenia sterownika z siecią LAN.

Ogólne warunki:

1. Podpisanie umowy.
2. Rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktury VAT.
3. Przelew -14 dni.
4. Kryterium wyboru oferty- cena.
5. Czas realizacji zamówienia.....
6. Okres gwarancji.....

Oferty należy złożyć do dnia 03.10.2019r.

Oferty można przesłać faksem 89 514 94 32, e-mail: gospodarczy@barczewo.zp.gov.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie zakładu do godziny 15.00 (poniedziałek-piątek).

W razie pytań prosimy o kontakt .

DYREKTOR
ZAKŁADU POPRAWCZEGO
w Barczewie
mgr Irena Mysakowska