

Wykonawcy, uczestnicy postępowania

Dotyczy: Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **przebudowę boiska w Zakładzie Poprawczym w Barczewie**.

W związku z otrzymanymi pytaniami od wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przekazuję wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Proszę o podanie parametrów wytrzymałościowych geowłókniny filtrującej.

Odpowiedź na pyt. 1:

Siła przy przebiciu [kN], (metoda CBR): 1,9

Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m] 10,0

Wydłużenie względne [%]: 55,0

Prędkość przepływu wody w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu [m/s]: 0,12

Masa powierzchniowa [g/m²]: ok. 190

Szerokość rulonu [m]: ok. 5

Geowłóknina powinna być wbudowywana w konstrukcje ziemne zgodnie z obowiązującymi zasadami, na zakładkę o szerokości: pas na pas – od 50 do 70 cm, przedłużenie pasa – 100 cm. Przy użyciu geowłókniny do separacji, rozdziału warstw, stabilizacji podłoża oraz filtracji, materiał należy przytwierdzić do podłoża poprzez szpilkowanie.

Pytanie 2

Proszę o jednoznaczne podanie warstw podbudowy: materiał (rodzaj kruszywa) i jego grubość – istnieją rozbieżności pomiędzy rysunkiem, a przedmiarem i opisem.

Pytanie 3

Proszę o podanie rodzaju kruszyw na warstwę konstrukcyjną dolną fr. 31,5 mm-63 mm, warstwę konstrukcyjną górną fr. 8-16 mm, oraz na warstwę wyrównawczą fr. 0,075-4,0 mm, czy mają to być mieszanki kruszywa łamanego czy też żwir lub inne kruszywo? Jeśli mieszanki kruszywa łamanego to proszę o podanie wymaganej procentowej zawartości ziaren przekruszonych.

Odpowiedź na pyt. 2 i 3:

Należy ściśle trzymać się przedmiaru i załączonej specyfikacji i tam znajdują się wszelkie niezbędne opisy pozwalające przygotować ofertę. Rysunek należy traktować jako poglądowy i przykładowy.

a. warstwa odsączająca z piasku; gr. 10 cm,

b. warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5 - 63 mm gr. 20 cm,

c. warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 4 -31,5 mm, gr. 8 cm,

d. elementy podbudowy wymienione w punktach b oraz c należy wykonać z kruszywa ze skał o dużej wytrzymałości, nie lasującego się.

Pytanie 4

Proszę o podanie parametrów nawierzchni ze sztucznej trawy - istnieją rozbieżności pomiędzy rysunkiem, a przedmiarem i opisem.

Odpowiedź na pyt. 4:

Parametry nawierzchni zostały podane w przedmiarze.

Pytanie 5

Proszę o podanie długości drenażu, jego średnicy oraz wymiarów przekroju zasypu drenażu wraz z zaznaczeniem grubości warstw zasypu – wg przedmiaru ma to być piasek kwarcowy i keramzyt, jednak bez powyższych danych nie jesteśmy w stanie oszacować rzetelnej ceny wykonania robót.

Odpowiedź na pyt. 5:

Drenaż powierzchniowy boiska wykonany z rur karbowanych z PCV średnicy min. 150 mm, ułożonych w obsypce w dodatkowej osłonie z włókniny igłowanej. Rów drenarski należy wyłożyć geowłókniną i zasypać piaskiem na grubość 30 cm, a resztę rowu zasypać keramzytem. Wszelkie dane dotyczące ilości wykonania drenażu zawarte są w przedmiarze.

Pytanie 6

Czy zamiast malowania linii farbą chlorokauczkową można wkleić linie koloru białego ze sztucznej trawy?

Odpowiedź na pyt. 6:

Zamawiający nie widzi przeciwwskazań co do zastosowania wklejonych pasów w kolorze białym, pod warunkiem zastosowania w tych miejscach obsypki kauczukowej w kolorze białym.

Pytanie 7

Czy montaż obrzeży oraz wykonanie ławy betonowej wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak proszę o podanie ilości oraz parametrów materiałów.

Odpowiedź na pyt. 7:

Obrzeża i ławy nie wchodzi w skład zamówienia (przedmiar).

Pytanie 8

Czy w skład zabezpieczenia z Concertiny wchodzi również wysięgniki stalowe (bagnet/odkosa)? Jeśli tak proszę o podanie ilości słupków ogrodzenia na długości, którego ma zostać zamontowane zabezpieczenie. Proszę również o podanie parametrów Concertiny np. średnicy.

Odpowiedź na pyt. 8:

Concertinę należy montować do istniejących wysięgników.

Pytanie 9

Proszę o potwierdzenie że Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Odpowiedź na pyt. 9:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ stanowią jej integralną część.

Ponadto Zamawiający informuje, że **przedłuża termin składania ofert do dnia 22 czerwca do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.06.2015 r. o godz. 10:15 w Zakładzie Poprawczym w Barczewie ul. Wojska Polskiego 2