

Barczewo, dnia 10 czerwiec 2024 r.

Znak sprawy: ZP-1/2024

L.dz. 701.2024

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Zamawiający informuje, iż w toku postępowania wpłynęło zapytanie dla części nr 3 „Remont klasy polonistycznej oraz wymiana drzwi w palarni warsztatów szkolnych”.

Pytanie:

W przedmiarze robót dla części nr 3 – wymiana drzwi w palarni warsztatów szkolnych w poz. 3 są drzwi wewnętrzne z pcw bezpieczne, czy drzwi są oszklone? Jeśli tak czy szyba ma być bezpieczna czy hartowana?

Odpowiedź:

Drzwi mają być przeszklone do połowy szybą bezpieczną.

**DYREKTOR**  
**ZAKŁADU POPRAWCZEGO**  
w Barczewie  
*mgr Irena Myszkowska*